



Oggetto: affidamento diretto in urgenza del rifacimento della centrale di produzione dell'aria medica del Presidio Ospedaliero di Seregno, approvazione preventivo di spesa e nomina del Responsabile Unico del Procedimento,

Ufficio Proponente:	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale
Istruttore della pratica:	Fert Alvino
Responsabile del procedimento:	Sara De Trane (sostituto)
Dirigente dell'Ufficio Proponente:	Sara De Trane (sostituto)
La delibera comporta impegno di spesa:	Si
Modalità di Pubblicazione:	INTEGRALE

Proposta N° 701 del 21-07-2022

con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n.123/2011, conservata agli atti del presente procedimento.

Attestazione di regolarità economico-contabile

Dirigente della S.C. Bilancio, Programmazione
Finanziaria e Contabilità: **Silvia Trezzi**

Attestazione di regolarità dell'iter istruttorio

Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali: **Chiara Milliaccio** (sostituto)

Il presente atto è stato firmato dal Direttore Generale, acquisiti i seguenti pareri:

Direttore Amministrativo **Roberta Labanca**

Direttore Sanitario **Giovanni Monza**

Direttore Sociosanitario **Giovanni Monza**



Oggetto: affidamento diretto in urgenza del rifacimento della centrale di produzione dell'aria medica del Presidio Ospedaliero di Seregno, approvazione preventivo di spesa e nomina del Responsabile Unico del Procedimento,

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

RICHIAMATA la Deliberazione Aziendale n. 1 del 14 gennaio 2021, di presa d'atto della D.G.R.n. XI/3952 del 30 novembre 2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della Legge Regionale 30 dicembre 2019 n. 23, di costituzione dall'1 gennaio 2021 dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e 16668 del 31 dicembre 2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni mobili, immobili e mobili registrati;

DATO ATTO che, di conseguenza, a far data dal 1 gennaio 2021 la ASST della Brianza è subentrata nella titolarità dei rapporti contrattuali instaurati dall'ASST di Monza relativamente all'P.O. di Desio e alle altre strutture oggetto di afferimento alla nuova ASST;

PREMESSO che il Presidio Ospedaliero di Seregno, sito in via Giuseppe Verdi n. 2 è dotato di una centrale di produzione di aria medica "a compressori" a servizio dell'intero Presidio;

DATO ATTO che i reparti di neuroriabilitazione, pneumoriabilitazione e cardioriabilitazione sono dotati delle prese di erogazione dell'aria compressa la quale è utilizzata dai diversi reparti secondo le necessità terapeutiche specifiche dei pazienti;

APPURATO che il reparto di pneumoriabilitazione utilizza l'aria compressa in maniera continuativa al fine di garantire, ai diversi pazienti, lo svolgimento di terapie aerosoliche;

VALUTATO di non ritenere conveniente, in funzione degli attuali consumi rilevati nel Presidio, ricorrere allo smantellamento della produzione in loco dell'aria medica mediante la collocazione di "pacchi bombole";

CONSIDERATO che l'approvvigionamento di aria compressa per uso sanitario deve essere assicurato mediante la presenza di due compressori funzionanti in modo alternato oltre a delle bombole ("pacchi bombola") che costituiscono la cosiddetta "terza fonte" che, in caso di guasti o altri inconvenienti, garantisce l'approvvigionamento di quanto necessario ai reparti;

PRESO ATTO che, nel corso degli ultimi mesi, si sono riscontrati malfunzionamenti ad entrambi i compressori i quali, in considerazione delle ore di esercizio effettuate (circa 9 ore al giorno per circa 20 anni) non assicurano l'affidabilità di funzionamento necessaria in un contesto sanitario riabilitativo come quello di Seregno;

DATO ATTO che in data 20/07/2022 a seguito di un guasto contemporaneo ad entrambi i compressori è stato necessario garantire l'approvvigionamento di aria medica mediante l'esclusivo utilizzo di "pacchi bombole";

VERIFICATO che l'intervento manutentivo eseguito in data 20/07/2022 è stato in grado di



permettere la riattivazione di un compressore mediante il recupero di alcune componentistiche sulla macchina “gemella” assicurando al Presidio la fornitura di aria con produzione in loco, oltre a garantire la presenza della terza fonte nel caso si riscontrasse un ulteriore guasto;

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta, sono pervenuti all’attenzione della UOC Tecnico Patrimoniale le seguenti proposte per l’esecuzione dei lavori necessari al rifacimento della centrale di produzione dell’aria medica

- proposta di rifacimento completo della centrale aria medica del PO di Seregno compresa l’esecuzione degli impianti elettrici, collaudo e marcatura CE della società Medes SRL con sede in via Rosselli n. 8 a Settimo Milanese, per un importo di € 43.352,21 oltre Iva;
- proposta di rifacimento completo della centrale aria medica del PO di Seregno comprensiva del collaudo, della marcatura CE ed esclusa l’esecuzione degli impianti elettrici, della società Sapio Life SRL con sede in via Silvio Pellico n. 48 a Monza, per un importo di € 52.000,00 oltre Iva;

DATO ATTO che la UOC Tecnico Patrimoniale ha valutato analoghe, dal punto di vista tecnico e prestazionale, le proposte pervenute;

VALUTATO che l’importo indicato dalla società Medes SRL è inferiore a quello preventivato dalla società Sapio Life SRL, dal quale sono inoltre esclusi i collegamenti elettrici;

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alla sostituzione dei compressori esistenti e al contestuale adeguamento alla normativa attuale della centrale di produzione di aria medica;

VISTA la possibilità stabilita dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 che, fino alla data del 30/06/2023, consente l’affidamento diretto di lavori per importi fino a € 150.000,00;

VISTA la proposta n. 701/2022 del Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale, con valore di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del presente procedimento;

VISTA l’attestazione di regolarità economico-contabile;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.502/92 s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle valutazioni e considerazioni effettuate dalla UOC Tecnico Patrimoniale e riportate nella premessa del presente atto;
- 2) di confermare la necessità di procedere al rifacimento della centrale di produzione di aria medica compresa del Presidio Ospedaliero di Seregno che si considera necessaria, in particolare, per garantire lo svolgimento delle terapie aerosoliche del reparto di pneumoriabilitazione;
- 3) di approvare il preventivo di importo pari a € 43.352,21 oltre Iva 22% (€ 52.889,70 Iva compresa) proposto dalla società Medes SRL con sede in via Rosselli n. 8 a Settimo Milanese che, in data 28/07/2022, ha presentato un’offerta per l’esecuzione degli interventi di rifacimento completo della centrale con contestuale adeguamento normativo;
- 4) di nominare Responsabile Unico Del Procedimento della presente procedura l’arch. Fert Alvino in qualità di Dirigente della UOC Tecnico Patrimoniale;



- 5) di disporre per l'esecuzione dell'intervento stabilito dal presente atto, l'utilizzo dei finanziamenti previsti dalla DGR XI/5970 DEL 14/02/2022 (fondi indistinti);
- 6) di prendere atto che, dall'adozione del presente provvedimento, discendono oneri a carico dell'Azienda come di seguito riportato;

Bil.	Ser.	Conto	Descrizione	Finanziamento	2022
SAN	TEC	01.20.800.002	FORNITORI C/ANTICIPI PER SAL	DCR2204188IND/TEC	€ 52.889,70

- 7) di disporre l'invio, da parte dell'Unità Operativa proponente, della presente deliberazione alle UU.OO. interessate;
- 8) di dare atto che, la presente deliberazione, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, come modificato dall'art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;
- 9) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, Responsabile del presente atto è l'Ing. Massimiliano Mastroianni in qualità di Responsabile della U.O.C Tecnico Patrimoniale e Responsabile dell'istruttoria è l'arch. Fert Alvino Dirigente presso la medesima struttura.

Il Direttore Generale
Dr. Marco Trivelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate